



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322307000438

认证委托人名称： 日本工装株式会社
 认证委托人地址： 日本东京都中央区日本桥 1-16-7
 生产者名称： 日本工装株式会社
 生产者地址： 日本东京都中央区日本桥 1-16-7
 生产企业名称： 日本工装株式会社
 企业地址： 日本福岛县须贺川市北横田字笹山 51-1
 产品名称： 智能阀门定位器
 系列、规格、型号： KGP52ab-cdef-g
 标 准： GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期：2023年11月21日

有效期至：2025年07月14日

首次发证日期：2020年07月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准： 



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322307000438

附 件

产品名称：智能阀门定位器

型号规格：KGP52 $ab-cdef-g$, 其中

a 代表反馈方式，可为0、1、2或3；

b 代表通信方式，可为0、1、2或3；

c 代表适用执行机构，可为S或D；

d 代表压力计模块，可为0或5；

e 代表压力计范围，可为2、4或10；

f 代表压力计单位，可为K、M、P、R、G或B；

g 代表附加式样，与防爆性能无关。

防爆标志：Ex db IIC T6 Gb

电气参数：输入电流：4~20mADC

相关报告编号：2023S17402-012642, 2019S17402-000227, 2023S17402-010663

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322307000438

附 件

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件
 - 1) 产品使用温度范围：-40℃~+70℃。
 - 2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
 - 3) 特殊紧固件性能等级至少为 A2-70 级。
2. 产品外壳防护等级（IP 代码）：IP66。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司